



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;
почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16
E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Смоленская область,
Смоленский район, д. Жуково,
ул. Лесная, д. 9

(место составления акта)

«24» марта 2016 г.

(дата составления акта)

11-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 12.1-0131пл-А/0096-2016

По адресу/адресам: Смоленская область, Смоленский район, д. Жуково, ул. Лесная, д. 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.02.2016 № С-131-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад» «Рябинushка» Смоленского района Смоленской области

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:

« » 2015 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2015 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 раб. дней /12 часов, в период с 11.03.2016 по 24.03.2016

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Ткачук Александр Александрович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора - ответственный за проведение мероприятий по контролю;

Ефременков Александр Сергеевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты и экспертные организации: не привлекались.

При проведении проверки присутствовал:

Иванова Ольга Михайловна - заведующая МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка», действующая на основании приказа Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области о назначении на должность от 12.07.2001 № 27.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В качестве документов, определяющих деятельность организации, представлены:

- выписка из приказа Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области о назначении на должность от 12.07.2001 № 27;
- копия энергетического паспорта № 004, декабрь 2011;
- копия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» на 2015-2019 годы;
- копия муниципального контракта на энергоснабжение с АО «АтомЭнергоСбыт» от 25.01.2016 г. № 67101041;
- копия договора на поставку коммунальных услуг от 29.02.2016 г. № 3/02;
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 67-АБ №763597;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения серия 67 № 001778231;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 67 №000259876;
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 67-АБ №763598.

В ходе проведения проверки рассмотрена представленная документация, проведен визуальный осмотр приборов учета используемых энергетических ресурсов МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Жуково, ул. Лесная, д. 9 и не выявлены нарушения обязательных требований по проведению энергетического обследования, требований программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- выписка из приказа Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области о назначении на должность от 12.07.2001 № 27;
- копия энергетического паспорта № 004, декабрь 2011;
- копия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» на 2015-2019 годы;
- копия муниципального контракта на энергоснабжение с АО «АтомЭнергоСбыт» от 25.01.2016 г. № 67101041;
- копия договора на поставку коммунальных услуг от 29.02.2016 г. № 3/02;
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 67-АБ №763597;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения серия 67 № 001778231;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 67 №000259876;
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 67-АБ №763598.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Смоленской области Центрального
управления Ростехнадзора




Ткачук А. А.

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Смоленской области Центрального
управления Ростехнадзора



Ефременков А. С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

«24» 03 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)